

## PROTOKÓŁ Nr 1/09/2024 z okresowej kontroli instalacji gazowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu  
stanu technicznego  
i szczelności instalacji gazowej wraz z urządzeniami  
mającymi bezpośredni związek z tą instalacją w **Szkole Podstawowej nr 17**  
Koszalin ul. Melchiora Wańkowicza 11

### W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

1. Objęta kontrolą wewnętrzna instalacja gazowa oraz jej osprzęt odpowiada przepisom i mieści się w obowiązujących normach. Nie wykryto ulatniań.
2. Na zewnątrz obiektu nie stwierdzono ulatniania przy kurku głównym.
3. Kurek główny sprawny.
4. Szafka zewnętrzna bez uszkodzeń.

Protokolarne ustalenia przyjęto do wiadomości .....  
(podpis właściciela - zarządcy obiektów budowlanych)

Protokół sporządził      Piotr Niezgoda  
nr uprawnień E/701/176/24 ; D/701/60/24

Piotr Niezgoda.